



E&B Renewables ApS
Åhusene 6
8382 Hinnerup

**Afgørelse om etablering af batterilagringsanlæg (BESS-anlæg) på
Prins Georgs Kvarter 2B, 7000 Fredericia ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering (ikke VVM-pligt)**

7. oktober 2026

Doknr.
26-9458-20

Sagsnr.
26-9458

Fredericia Kommune har den 28. juni 2026 modtaget en ansøgning om etablering af et batterilagringsanlæg (BESS-anlæg) på Prins Georgs Kvarter 2B, 7000 Fredericia. Den 17. juli 2026 er der indsendt supplerende ansøgning om regnvandsbassin tilknyttet batterilagringsanlægget.

Projektet med regnvandsbassinet er omfattet af bilag 2, punkt 10, litra g i miljøvurderingsloven: 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.

Det betyder, at Fredericia Kommune skal screene projektet for at afgøre, om der er VVM-pligt jf. kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Projektbeskrivelse

BESS 14 ApS, CVR: 44 97 65 48, er bygherre. Anlægget etableres på matr.nr. 2kn, Erritsø By, Erritsø, der ejes af Fredericia Kommune (BESS 14 ApS har indgået en betinget købsaftale på matriklen).

Batterilagringsanlægget består af op til 32 BESS (Battery Energy Storage System)-containere i grupper af fire containere i hver. Hver gruppe har et tilhørende mellemspændingsanlæg tilknyttet. I områdets østlige del etableres en transformer. Herudover etableres i projektområdets sydlige del et regnvandsbassin, der også kan fungere som et opsamlingsbassin i tilfælde af uheld.

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Bjarne Simon Rasmussen
M: 60932495
E: bjarne.rasmussen@fredericia.dk



Gul markering: BESS containere. Blå markering: Mellemspændingsanlæg.

**Afgørelse**

Fredericia Kommune har på baggrund af en screening af det ansøgte projekt vurderet, at etableringen og driften af batterilagringsanlæg (BESS-anlæg) ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven (der er ikke VVM-pligt).

Begrundelse

Kommunens afgørelse er begrundet i miljøvurderingsscreeningsskemaet i bilag 3 og bilag 4, der redegør detaljeret for påvirkningen af områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF.

Gyldighed

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde et igangsat bygge- og anlægsarbejde standset.

Høring af berørte myndigheder

Fredericia Kommune vurderer, at der ikke er eksterne berørte myndigheder, der skal høres før kommunen, kan træffe afgørelse.

Partshøring

Fredericia Kommune sendte den 6. oktober 2026 et udkast til afgørelse i partshøring hos: BESS 14 ApS som bygherre. De havde ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering offentliggøres sammen med følgende oplysninger:

Bilag 1: Ansøgningsskemaer fra bygherre (Etablering af BESS-anlæg Snoghøj).

Bilag 2: Ansøgningsskemaer fra bygherre (Regnvands-/opsamlingsbassin ved Snoghøj Batterianlæg).

Bilag 3: Miljøvurderingsskema udfyldt af Fredericia Kommune.

Bilag 4: Vurdering af påvirkningen af områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF.

Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt bygherre. Afgørelsen offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside den 7. oktober 2026.

**Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside.

Klagefristen udløber den 4. november 2026.

Du klager via Klageportalen, som man finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal privatpersoner betale et gebyr på kr. 900 og virksomheder og organisationer kr. 1.800. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til hertil. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i lovebekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)

Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10, litra g:
10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.

Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven

Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår af §§ 39 og 53.

Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for søgsmål fremgår af §54.

**Øvrige bemærkninger**

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning af 26. juni 2026. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser et behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Yderligere oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Bjarne Rasmussen, Fredericia Kommune, tlf. 6093 2495 eller bjarne.rasmussen@fredericia.dk

Med venlig hilsen

Bjarne Simon Rasmussen
Ingeniør

Vedlagt

Bilag 1: Ansøgningsskemaer fra bygherre (Etablering af BESS-anlæg Snoghøj).

Bilag 2: Ansøgningsskemaer fra bygherre (Regnvands-/opsamlingsbassin ved Snoghøj Batterianlæg).

Bilag 3: Miljøvurderingsskema udfyldt af Fredericia Kommune.

Bilag 4: Vurdering af påvirkningen af områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147.

Kopi til:

BESS 14 ApS, e-mail: jw@ebrenewables.com

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk,

sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk.

Dansk Ornitologisk Forening, karsten@enggaard.name

Greenpeace, info.dk@greenpeace.org