

Bygherreansøgning efter miljøvurderingsloven §21

Etablering af BESS-anlæg Snoghøj

Matr.nr. 2kn, Erritsø By, Erritsø,

Indhold

Ansøgningsskema

Bilag 1 – Udtalelse vedrørende lokalplan, Fredericia kommune

Bilag 2 – Oversigtskort/Situationsplan 1:500

Bilag 3 – Brandtilladelse

Bilag 4 – Udtalelse vedrørende anlæggets indvirkning på forsyningssikkerheden, Energinet

Bilag 5 – Fortolkning af grænseværdier for støj i Lokalplan 84 – Delområde 2

Dokument: Bygherreansøgning efter miljøvurderingsloven §21 – Snoghøj BESS

Version: 1.0

Dato: 26-06-2026

Udarbejdelse: JHW, MJE

Kvalitetssikring: ASN

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<u>Formål</u> Formålet med projektet er at etablere et moderne batterilagringsanlæg, som kan understøtte elsystemet, forbedre udnyttelsen af vedvarende energi og styrke forsynings sikkerheden, bl.a. ved at levere systemydelser til Energinet i Erritsø – positiv udtalelse omkring anlægget er vedlagt i bilag 4 <u>Projektområde</u> Projektområdet er beliggende i Snoghøj, Fredericia kommune og er omfattet af Lokalplan 84, der udlægger området til erhvervsformål med større og mindre virksomheder (industri, lager- og værkstedsvirksomhed). BESS-anlæggets placering i erhvervsområdet er i overensstemmelse med Fredericia kommunes udtalelse af 25. Juni 2026 (se bilag 1) – som bekræfter at lokalplanen ikke er til hinder for etablering af det ansøgte BESS-anlæg på den pågældende ejendom. På matriklens sydlige del forefindes en 5m bred optaget vej mod matrikel nr. 2ho der i skrivende stund ikke er etableret som adgangsvej. Projektet respekterer denne optaget vej og en udnyttelse heraf kompromitterer ikke projektets givne tilladelser og nedenstående oplysninger. <u>Projektet (se bilag 2)</u> Det planlagte batterilagringsanlæg har en installeret effekt på 45MW med en planlagt lageringstid på 4 timer, svarende til ca. 180 MWh. Anlægget består af op til 32 BESS (Battery Energy Storage System)-containere i grupper af fire containere i hver. Hver gruppe har et tilhørende mellemspændingsanlæg tilknyttet. Mellemspændingsanlægget er en præfabrikeret teknikenhed, hvor de centrale el-tekniske komponenter til tilslutning af battericontainerne er samlet i én enhed herunder transformer, mellemspændingskomponenter, måling, styring og kommunikation. Komponenterne er enten samlet i en container eller fritstående. Mellem batterigrupperne (max 4 battericontainere) er der minimum 10 meter, og mellem mellemspændingsanlæg og batterier er der en minimumsafstand på 4 meter. I områdets østlige del etableres en step-up station: Transformer med tilhørende teknisk udstyr og teknik-/styringshus. Omkring step-up stationen opsættes hegn på 3,4 meter og i tilknytning til transformeren kan der opsættes op til 4 lynafledere med en højde på op til 10 meter. Herudover etableres i projektområdets sydlige del et opsamlingsbassin, der kan opsamle vand fra anlæggets flader (se sikkerhed, brand- og miljømæssige forhold). Rundt om anlægget etableres støjhegn mod nord, samt langs offentlig vej mod vest og syd. Hvor der ikke forefindes støjhegn etableres trådhegn. På støjhegn der er placeret mod offentlig vej og naboer plantes klatrende planter. Adgangsvejen til området anlægges som en kombineret brand- og servicevej i grus med tilslutning til vejen Prins Georges Kvarter, jf. bilag 2. Anlægget kan i særlige tilfælde også tilgås fra den private vej mod syd,

	men dette er alene i særlige tilfælde hvor logistik og adgang til området tilsiger det. Der vil blive opsat lygtepæle til overvågning (kamera vendt ind mod området) og evt. periodevis belysning ifm. arbejde på anlægget. BESS-anlægget tilsluttes via et kabeltracé, som anlægges direkte til matrikel 2ho, fra anlægget til transformerstation Snoghøj, der er beliggende ca. 50 meter øst for grunden. Netselskabet Trefor har bekræftet muligheden for tilslutning af anlægget og er i proces med at udarbejde en tilslutningsaftale. Tilslutningen vil ske i overensstemmelse med netselskabets tekniske krav og gældende forskrifter. <u>Sikkerhed, brand- og miljømæssige forhold</u> I BESS-containerne anvendes et lukket kølekredsløb med glykolholdig væske (en blanding af ethylene glykol og vand). Eventuelt spild i driftsfasen af væsker opsamles i gulvkar i containeren, som fungerer og er designet til opsamlingskar. Karrene under containerne er tætte og dimensioneret til at rumme den maksimale mængde væske fra ét samlet kølekredsløb – dertil er der installeret lækagealarmer i containerens bund. Alle opsamlingssystemer er etableret for at forhindre udledning af olie- eller glykolholdige væsker. Disse serviceres og tømmes, så der ikke sker spild til terræn. Under transformere i mellemspændingsanlæg samt under step-up transformer etableres opsamlingskar, der opsamler evt. oliespild. Regnvand som falder på step-up transformerens kar ledes sammen med tagvand fra teknikhus til den offentlige kloak, efter det har passeret et sandfang og olieudskiller med prøveudtag. Der fremsendes separat ansøgning for olieudskiller og tilslutningproces-/spildevand til offentlig kloak. Kontrol og tømning af sandfang og olie-udskiller i drift tilmeldes den kommunale tømningsordning. I området med battericontainere og mellemspændingsanlæg er etableret et opsamlingsområde (i det følgende betegnet "membran") der sikrer at vand som falder på disse områder ledes til offentlig kloak. Membranen afklares på baggrund af endelig løsning fra projekterende entreprenør – men kan enten udgøres af en fast overflade, f.eks. beton, herunder betonfliser, asfalt eller lign., eller en nedgravet dug/membran. Overfladevand fra dette område tilsluttes offentlig kloak via en brønd. Der monteres en ventil, der kan aktiveres i tilfælde af brand, så overfladevand der falder på membranen bliver ledt til det sydlige opsamlingsbassin. I sådanne tilfælde vil vandet blive analyseret ift. udledningskrav, men mulighed for bortskaffelse som farligt affald med en slamsuger. Projektområdets øvrige flader udlægges i grus-, nøddesten- eller græsbelægning afhængigt af anvendelsen (se bilag 2). Hver battericontainer er udstyret med indbyggede trinvis alarm og slukningsanlæg og overvågning efter leverandørens og brandmyndighedernes krav. Brandmyndigheden har udtalt at de ikke forventer at anvende slukningsvand, men lader batterier udbrænde kontrolleret. Projektet vil blive udformet i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer fra Beredskabsstyrelsen og de lokale brandmyndigheder for batterilagringsanlæg, herunder krav til sektionering, adgangsveje, ventilation og overvågning. Se bilag 3 for brandtilladelse fra Trekantområdets Brandvæsen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	BESS 14 ApS Åhusene 6, 8382 Hinnerup v. Johan Hye Winther jw@ebrenewables.com +45 5252 7962

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	E&B Renewables ApS Åhusene 6, 8382 Hinnerup v. Johan Hye Winther jw@ebrenewables.com +45 5252 7962		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Prins Georgs Kvarter 2B, Snoghøj, 7000 Fredericia, Erritsø By, Erritsø, 2kn		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Fredericia Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 2, 1:500		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Se bilag 2, 1:500		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	-
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		10 a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ejeren af matriklen er Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia (CVR nr.: 69116418) Bygherre (BESS 14 ApS) har indgået en betinget købsaftale på matriklen.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Batterianlægget og de tilhørende tekniske bygninger vil placeres indenfor grundarealet 5.876 m ² <u>Bebygget areal</u> 840 m ² <u>Befæstet areal</u> Grus-,nøddesten- og membranbelægning: 3.050m ² Der er ikke befæstet arealer inden for projektområdet i dag.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	<u>Grundvandssænkning</u> Der vil ikke være behov for grundvandssænkning ifm. projektet, hverken midlertidig eller permanent.		

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	<u>Grundareal</u> 5.876 m² <u>Bebygget areal</u> 840 m² <u>Befæstet areal</u> Grus-,nøddesten- og membranbelægning: 3.050m² <u>Bygningsmasse:</u> 2700m³ <u>Anlæggets højde (fra lokalt terræn)</u> BESS-containere og mellemspændingsanlæg: 3,3 meter Step-up transformer: 6 meter Lynfangsmaster: 10 meter Teknisk udstyr ifm. step-up transformer: op til 4,3 meter Teknikhus: 4,5 meter Støjhegn: 4-6 meter fra lokalt terræn (holdes med samme top kote) Lygtepæle inden for projektområdet: 5 meter Der foretages terrænregulering af projektområdet iht. bilag 2, som følger grundstykkets generelle niveauforskel fra nord mod syd <u>Nedrivningsarbejde</u> Der skal ikke nedrives noget eksisterende ifm. projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	<u>Råstoffer</u> Pladsen og veje bygges op i nøddesten, stabil- og slidlagsgrus ca. 3.050 m² x 0,5 meter = 1525m³ Jordforbedring med kalkstabilisering kan forekomme for at spare på førnævnte råstoffer 0,4 m dybde - med 1,5 % kalktilsætning Fundering af bygninger sker enten på gruspude, beton- eller stålfundamenter. <u>Affald</u> Overskydende jord/muld vil enten bruges til terrænregulering eller bortkøres. Affald herudover håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald. <u>Vand- og spildevandsmængde</u> Der vil være et begrænset vandforbrug i anlægsfasen primært til byggepladsens skurvogne, som tilsvarende bortledes som spildevand til renseanlæg. <u>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</u> Grundet projektets udførelsestakt bliver afvanding og afløbssystemer etableret tidligt i anlægsperioden – på baggrund af projektområdets målte vandspejl og geologi nedsiver regnvand indtil afvanding af projektområdets flader er etableret. <u>Anlægsperiode</u> Anlægsperioden for BESS-anlægget forventes at vare ca. 12 måneder med varieret grad af aktiviteter på området. Forventet opstart i 2. kvartal 2027. Kabeltraceet på nabomatrikel 2ho forventes at kunne etableres på et par uger.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt	Anlægget har en effekt på 45 MW med en planlagt lagringstid på 4 timer, svarende

angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	til ca. 180 MWh. Når anlægget er idriftsat, vil der kun være et minimalt behov for transport til og fra anlægget med få årlige servicebesøg med al aktivitet indenfor projektområdet. Strømmen til og fra anlægget transporteres via jordlagte kabler. Der er ikke flow af råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer ind og ud af projektområdet. <u>Vandmængde</u> Der er ikke vandforbrug ifm. daglig drift af anlægget – der vil ikke blive etableret aftapningssteder		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	<u>Affald</u> Væske fra opsamlingskar i BESS containere (i tilfælde af læk fra kølesystem) og opsamlingsbassin (i tilfælde at det ikke opfylder udledningskravene efter en brand), behandles som farligt affald jf. kommunens regulativer. <u>Spildevand</u> Spildevand/procesvand ledes til kloak. <u>Håndtering af regnvand</u> Regnvand ledes til kloak.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Driften af anlægget kræver ikke vand. Der forefindes brandhane i projektområdets skel mod syd-vest
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Nej
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Nej
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Nej
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder sikres overholdt i anlæggets driftsperiode. Lokalplan 84 for arealerne som grænser op til projektområdet angiver støjgrænser – Fredericia kommune har 24. Juni 2026 bekræftet at støjgrænser skal fastlægges efter den konkrete anvendelse af lokalplansområderne – så der for lokalplanens Delområde 2 anvendes områdetype 3 på baggrund af områdets anvendelse – se bilag 5. (for delområde 1 er

			støjgrænser i lokalplanen i overensstemmelse med områdets anvendelse)
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Fredericia kommunes regulativ for miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder overholdes
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ventilations- og køleanlæg vil blive projekteret under hensyntagen til støjkrav og der gennemføres støjberegninger som efterviser at anlægget ikke overskrider grænseværdier for de omkringliggende områdetyper (iht. pkt 14)
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Nej. I tørre perioder kan gennemføres tiltag, fx vanding for at forhindre støvgener fra midlertidige grusflader i anlægsfasen. Driftsfasen vil ikke give anledning til støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Nej
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der etableres den nødvendige arbejds- og sikkerhedsbelysning på området. Belysningen vil blive udført som retningsbestemt belysning, så lysgener for omgivelserne begrænses mest muligt. I driftsfasen vil belysning kun være tændt ved eftersyn, som forventes at ske få gange årligt. Der arbejdes generelt i dagtimer – kun ved akutte driftsforstyrrelse på anlægget i natteimerne. Lysgener vurderes derfor at være ubetydelige og svarende til et erhvervsområde.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Nej
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Udtalelse vedrørende lokalplan fra Fredericia kommune er vedlagt i bilag 1

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nej
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Nej
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. SKAL UDFYLDES (indsæt under <i>tekst</i> -kolonnen).			BESS-anlægget er ikke i konflikt med beskyttede naturtyper. Nærmeste beskyttet naturtype er en registreret sø 140m syd-øst fra projektområdet på matrikel nr 2ka Erritsø By, Erritsø – ejet af Fredericia spildevand og energi A/S
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Nej
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. SKAL UDFYLDES (indsæt under <i>tekst</i> -kolonne)			Der er ingen fredede områder i umiddelbar nærhed af projektområdet. 200m fra projektområdet mod vest på matrikel nr. 57a Erritsø By, Erritsø er 3 høje som er registreret fredet fortidsminde
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). SKAL UDFYLDES (indsæt under <i>tekst</i> -kolonnen).			Nærmeste habitatområde er 5.5km mod nord-øst ved Røjle Klint og Kasmose skov
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Nej
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Nej

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Nej – der er 230m til nærmeste registrering (V1) mod nord på Matrikel 32a, Erritsø By, Erritsø (Unicon)
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Nej
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Placering ved eksisterende transformerstation giver mindsket visuel indvirkning. Støjgrænser sikres overholdt ved brug af støjhegn. Der vælges tæt underlag eller membran under batterierne. Der vælges LFP (Lithium-jern-fosfat) batterier, der er yderst brandsikre og en kendt teknologi.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

26 / 06 / 2026

Dato: 26 / 06 / 2026

Bygherre/anmelder:



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Titel	VVM Skema Snoghøj
Filnavn	Bygherreansøgning...ghøj_BEES_1.0.pdf
Dokument-id	cd7b82058303baab0cb34b60af9c725fbbfb4e17
Datoformat for revisionsspor	DD / MM / YYYY
Status	● Underskrevet

Dokumenthistorik

 SENDT	26 / 06 / 2026 06:54:28 UTC	Sendt til underskrift til Nicolaj Brask Christiansen (nbc@ebrenewables.com) and Matias Bøje (mb@ebrenewables.com) af jw@ebrenewables.com IP: 93.165.244.38
 SET	26 / 06 / 2026 07:15:25 UTC	Set af Nicolaj Brask Christiansen (nbc@ebrenewables.com) IP: 93.165.253.184
 UNDERSKREVET	26 / 06 / 2026 07:15:36 UTC	Underskrevet af Nicolaj Brask Christiansen (nbc@ebrenewables.com) IP: 93.165.253.184
 SET	26 / 06 / 2026 07:16:21 UTC	Set af Matias Bøje (mb@ebrenewables.com) IP: 213.99.213.103
 UNDERSKREVET	26 / 06 / 2026 07:16:28 UTC	Underskrevet af Matias Bøje (mb@ebrenewables.com) IP: 213.99.213.103
 FÆRDIG	26 / 06 / 2026 07:16:28 UTC	Dokumentet er færdigt.