

RETNINGSLINJER FOR INDRETNING AF VASKEPLADS



I denne folder kan du læse om retningslinjer for indretning af vaskeplads. Formålet er at sikre, at vaskepladser indrettes og drives, så spildevandet behandles forsvarligt, og så vaskepladsen ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand. Retningslinjerne hjælper til at minimere risikoen for uheld og forurening.

SÅDAN FÅR DU TILLADELSE

Etablering af en vaskeplads kræver tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak (tilslutningstilladelse). I tilladelsen stilles der krav til etablering og drift af vaskepladsen. Du skal derfor søge om tilslutningstilladelse, inden du etablerer en vaskeplads.

Ansøgningen sendes til Natur og Miljø i Fredericia Kommune via brev eller e-mail eller elektronisk via Byg og Miljø-portal (bygogmiljoe.dk). Vær opmærksom på, at nogle virksomheder er forpligtet til at søge om tilladelse via Byg og Miljø.

Du kan finde et ansøgningsskema på hjemmesiden under **Industrispildevand og spildevandstilladelser** - se rubrikken **Selvbetjening**.

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE FØLGENDE OPLYSNINGER

- ▶ Vaskepladsens størrelse og typen af belægning.
- ▶ Overdækkes pladsen? Hvis ja, hvor meget af pladsen overdækkes?
- ▶ Antal af biler/maskiner, der vaskes pr. dag.

- ▶ Anvendes der højtryksrensere? Hvis ja, hvilken type og hvor stor er ydeevnen i liter/sekund?
- ▶ Anvendes der sæber, hvis ja, hvilke? Vedlæg datablade.
- ▶ Størrelse og type af olieudskiller (koalescensudskiller, gennemstrømskapacitet [l/s] og opsamlingskapacitet [l]) inkl. beregningsforudsætninger.
- ▶ Størrelse og type af sandfang (gennemstrømningskapacitet og volumen).
- ▶ Oplysninger om alarm og/eller automatisk lukkeanordning.
- ▶ Er der koblet andre afløb på olieudskilleranlægget?
- ▶ Forventet dato for ibrugtagning.

Du skal sammen med ansøgningen vedlægge en tegning/skitse med placering af vaskeplads, sandfang og olieudskiller samt tilkobling til spildevandssystemet.

SÅDAN INDRETTES VASKEPLADSEN

Ved projektering og indretning af en vaskeplads, skal der tages hensyn til en række forhold:

- ▶ Hvis pladsen ligger indenfor et kloakeret område, skal du søge kommunen om tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak (tilslutningstilladelse).
- ▶ Hvis pladsen ligger uden for et kloakeret område, skal du søge kommunen om tilladelse til anden bortskaffelse af spildevandet.



Plantegning for vaskeplads med tilhørende sandfang og olie- og benzinudskiller

- ▶ Vaskepladsens areal bør begrænses mest muligt, så mindst muligt regnvand skal afledes fra pladsen til renseanlæg eller anden bortskaffelse, og for at undgå krav om en meget stor olieudskiller. Pladsen skal dog være så stor, at alle vaskeaktiviteter kan ske indenfor vaskepladsen.
- ▶ Vaskepladsen kan eventuelt overdækkes. Hvis vaskepladsen er større end 50 m², skal den som udgangspunkt overdækkes for at begrænse mængden af regn- og overfladevand af hensyn til afledningskapaciteten i det offentlige kloaksystem.
- ▶ Vaskepladsen skal etableres med fast, tæt belægning for at forebygge nedslivning af bl.a. olieprodukter til jorden. Belægningen bør laves som en støbt betonplade. Sten- eller flisebelægning er ikke tæt belægning.
- ▶ Vaskepladsen skal afgrænses med tilstrækkeligt høje kanter, der sikrer, at regn- og overfladevand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på vaskepladsen.
- ▶ Inden for vaskepladsens afgrænsning skal der være fald mod afløb, som er koblet på spildevandsledningen (hvis området er kloakeret) via sandfang og olie- og benzinudskiller. Udskilleranlægget skal være med koalescensfilter (type I) og dimensioneret efter DS/EN 858.
- ▶ Olie- og benzinudskiller skal ved nyanlæg forsynes med automatisk flydelukke og/eller alarm, som i hvert tilfælde aftales med Fredericia Kommune.
- ▶ Vaskepladsen bør ikke samtidig fungere som f.eks. en tankningsplads eller til opbevaring af farligt affald.
- ▶ Hvis der anvendes sæber på vaskepladsen, skal disse være hurtigseparerende og godkendes af Fredericia Kommune. Sæbens indhold af A-, B- og C-stoffer skal fremgå af ansøgningen sammen med tilhørende sikkerhedsdatablade.
- ▶ Der må ikke anvendes koldaffedningsmidler.



TØMNINGSORDNING

For at vaskepladsens olieudskilleranlæg virker efter hensigten, er det vigtigt at anlægget vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.

Når Fredericia Kommune har godkendt tilslutningen til spildevandssystemet, tilmelder vi også automatisk olieudskiller og sandfang til den kommunale tømningsordning, når pladsen er etableret, med mindre du har søgt om fritagelse for tømningsordningen.

Du kan søge om fritagelse for den kommunale tømningsordning hos Fredericia Kommune, Natur og Miljø.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside www.fredericia.dk under Industrispildevand og spildevandstilladelser.

Her finder du også ansøgningsskema til ansøgning om tilslutningstilladelse.

I folderen **Drift og vedligehold af olie-/benzinudskillere og sandfang** kan du finde mere information om bl.a. vedligehold og tømningsordning for olieudskilleranlæg – og om brug af højtryksrensere og vaskemidler i forbindelse med udskilleranlæg.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

NATUR OG MILJØ

Gothersgade 20 · 7000 Fredericia
Tlf.: 7210 7000 · kommunen@fredericia.dk
www.fredericia.dk

**Fredericia
Kommune**

