

From: Erritsø Idrætscenter
Sent: 30 May 2018 12:07:11 +0200
To: H Birgitte F Langkilde Jakobsen
Cc: Anders Kjærulf Axø;'Ole Sørensen'
Subject: VS: Lofter i svømmehal
Attachments: 201805301125.pdf

Erritsø Idrætscenter
Krogsagervej 40
7000 Fredericia
www.eic.dk

Hej Birgitte.

I sommeren 2009 fik vi skiftet loftet og såkaldte ydervægstrempler, i vores svømmehal.

Dette fordi det viste sig, at der dannedes kondensvand på oversiden af de stålprofilplader disse lofter/vægge var beklædt med. Kondensvandet opstod grundet manglende dampspærre og for lidt isolering. Det fik pladerne til at ruste, og alt hvad der var fastgjort i disse, f.eks. lys, var i fare for at falde ned. Fredericia Kommune finansierede dette projekt.

Nu har vi samme problem i lofterne i den resterende del af svømmehallen, dvs. omklædnings- & baderum, forhal, billetsalg og livredderkontor.

Her har vi samme slags loft (stålprofilplader og ingen dampspærre), som vi havde dengang i svømmehallen. Problemerne med gennemtæring af lofterne, er så først blevet rigtigt markante i de rum nu, fordi der ikke er så høj en temperatur i disse, som der var/er i svømmehallen, og der er mere isolering i de rum, mellem loft og tag. Det betyder mindre kondensvand, på oversiden af pladerne, men dog stadig nogen kondensvand, som får pladerne til at ruste oppefra og ned.

I 2009 var det tømrerfirmaet R. A. Ussing og Sønner der stod for udskiftningen af loft m.m. De er bekendte med forholdene her hos os, og jeg har nu fået deres tilbud på at skifte de resterende omtalte lofter. Dette tilbud er vedhæftet, og jeg skal hermed anmode Kultur & Idræt om at indstille til, at Fredericia Kommune finansierer projektet.

Som det ses, er maler- og elarbejde ikke med i Ussings tilbud på 259.330 kr. ex. moms. Jeg skal derfor anmode om et beløb på op til 300.000 kr. ex. moms.

Vil du oprette denne sag, og "bære" den videre til udvalget, til behandling snarest muligt?

Har du/I brug for yderligere oplysninger, står jeg naturligvis til rådighed. Også for en evt. besigtigelse af de fysiske forhold.

På vegne af Erritsø Idrætscenters forretningsudvalg

Med venlig hilsen
Kim Borg.

Fra: Nicolai Ussing <nu@raussing.dk>
Sendt: 30. maj 2018 11:11
Til: Erritsø Idrætscenter <mail@eic.dk>
Emne: SV: Lofter i svømmehal

Hej Kim,

Hermed fremsendes tilbud på opsætning af lofter i Erritsø Svømmehal. ☺

Med venlig hilsen
Nicolai Ussing



R.A. Ussing & Søn A/S

R.A. Ussing & Søn A/S
Sønderskovvej 5
7000 Fredericia
www.raussing.dk

Tlf.: 75942078
Fax.: 75941132
Mobil.: 40369580



R.A. Ussing & Søn A/S

www.raussing.dk

Sønderskovvej 5
7000 Fredericia
Tlf: 75 94 20 78
Fax: 75 94 11 32

CVR nr. 11 97 96 45
Danske Bank
Reg. 3205
Konto nr. 3205 103155

Erritsø Idrætscenter
Krogsagervej 40
7000 Fredericia

30. maj 2018

Att.: Kim Borg

Vedr. .Errisø Svømmehal – lofter.

I henhold til aftale, fremsendes hermed tilbud på opsætning af nye lofter i omklædningsrum/toiletter/bad/forhal/ophold7billetsalg. Ca. 375 m2

Omfang :

- 22 x 95 mm forskalling opsættes på eks. trapezplader.
- Dampspærre opsættes på ny forskalling.
- 25 mm træbeton, lys/fin/fas, opsættes på forskalling.
- I ovenlys udføres nye lysninger af 8 mm Cembrit plan plade (er fugtbestandigt)

Tilbud i alt, excl. moms


Kr. 259.330,-

Tilbud er excl. maler- og el arbejder.

Vi håber, at vores tilbud har jeres interesse og står naturligvis til rådighed ved eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen

R.A. Ussing & Søn A/S


Nicolai Ussing



R.A. Ussing & Søn A/S