

Jan Sterndorff
Egeskov Bygade 60
7000 Fredericia

Fredericia den 02.03.2021

Vedr.: Bøgeskovvej 37E Spejderhus
Entreprise: El- arbejde.

Vi har med tak modtaget Deres forespørgsel og tilbyder hermed at udføre ovennævnte i henhold til medsendte beskrivelse.

Beskrivelse.

Spildevandspumpen har i perioder haft fejl.

Den 01.03.2021 var vi igen derude, idet pumpen kørte i interval.

Vi kontaktede Grundfoss som kom kl. ca.12.00.

Grundfoss gennemmålte adskilte og gennemmålede styringskomponenterne.

Kontrolboksen var ok.

Herefter gennemmålte vi alle lederne i styrekablet og konstaterede at der var periodisk fejl på styrekablet fra styreboks i huset til spildevandspumpen.

Dvs. kablet skal udskiftes.

Idet styrekablet skal udskiftes vil vi anbefale at man også udskifter kablet til pumpen.

Endvidere vil vi anbefale at nye kabler er armerede så evt. gnaver angreb kan undgås

Fra styreskabet i huset fremføres i jord 2 stk. 7G1,5 armert til spildevandspumpen.

Eksisterende kabler demonteres og nye kabler monteres.

Der er ikke indregnet gravearbejde

Tilbudssummen andrager	
Installationer jf. ovenstående	Kr. = 10.930,00
<u>Service arbejde Grundfoss 01.03.2021</u>	<u>Kr. = 5.100,00</u>
I alt excl. moms	Kr. = 16.030,00
	<u>Moms</u>
	- 4.007,50
I alt incl. moms	<u>Kr. = 20.037,50</u>

Vi er til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

HANSEN EL^{A/S}

Ove B. Hansen

Tlf.: 76 20 05 10

Mobil: 23 29 51 63

E-mail: oh@hansanel.dk