



LP 390 - UDDRAG:

- Vinduer, der er placeret under kote 5.50, skal være uden brytning og skal have en højde på minimum 2.0 meter og en bredde på minimum 1.5 meter, således at der gives indsigt fra gaden.
- Mindst 50 % af vinduesarealet skal placeres mellem kote 2.5 og 5.5
- Ny bebyggelses østlige facade mod Norgesgade må maksimalt udgøres af 50 % blank mur og skal udgøres af minimum 1/3 vinduer.
- Mindre facade dele, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i:
 - Træ (ubehandlet, varmebehandlet eller oliebehandlet med pigmenteret olie)
 - Rustfrit stål
 - Aluminium
 - Glas
- Mindre facade dele må ikke, gives en anden farve end materialets naturlige farve med mindre, det er en farve på gråtoneskalaen.
- Ved mindre facade dele forstærket et areal, der er mindre end 1/3 af den enkelte facade areal.

PROJEKT:
 FACADEAREAL I ALT (MELLEM SOKKEL OG UDHÆNG): 311 M²
 FACADEAREAL MELLEM KT. 2.5 OG 5.5: 106 M²

- VINDUESAREAL PÅ HELE FACADEN:	148.0 M ²	LP 390: KRAV MIN. 33% / 104 M ²
- VINDUER MELLEM KT. 2.5 OG 5.5:	52.5 M ²	LP 390: KRAV MIN. 50% / 52 M ²
- VINDUESSTØRRELSER MELLEM KT. 2.5 OG 5.5:	2.2 x 2.5 M	LP 390: KRAV MIN. 1.5 x 2.0 M
- BLANK MUR AF HELE FACADEN:	127.0 M ²	LP 390: KRAV MAX. 50% / 156 M ²
- ANDEN MATERIALE AF HELE FACADEN:	15.0 M ²	LP 390: KRAV MAX. 33% / 104 M ²

NB: VINDUESAREAL ER GLAS OG RAMME, DVS. VINDUESHULLET (RAMMER CA. 50 MM) BLANK MUR ER ENTEN GEMBRUGSSTEN ELLER SKERMEGEL I RØDLIGE NUANCER ANDEN MATERIALE ER TRÆLISTER, SORTMALET, ALT BRÆNDT TRÆ

